



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 а., E-mail: fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90;
номер телефона доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю-8(8652)39-99-99
номер телефона доверия МЧС России – 8(495) 400-99-99

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
(наименование федерального государственного надзора)

"14" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 19
(дата и время составления акта)

Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, 197
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 30.08.2021 г. №19, учетный номер в едином реестре КНМ - №26210061000200600301

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковником внутренней службы Дегтяревой Н.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Апанасенковский район, с. Дивное ул. Советская, 197

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
с. Дивное, ИНН 2602004824, ОГРН 1022602622790, Апанасенковский район, с. Дивное ул. Советская, 197.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"14" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин по 12 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " " " " " " " " " Г., " " час. " " мин.
по " " " " " " " " " " " " Г., " " час. " " мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

- 1 рабочий день/ 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"14" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин по 12 часов 00 минут

Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, 197

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Протокол осмотра от 14.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос проводился в устной форме, без составления документов, в следующие сроки:

"14" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин по 12 часов 00 минут

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:
на объекте защиты выявлены нарушения обязательных требований:

- | |
|---|
| 1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, системы автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которой истек (более 10 лет) до их замены в установленном порядке. (ППР в РФ № 1479 п.54). |
| 2. Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о |

пожаре) в здании МБОУ СОШ № 2 выполнена не надежно к воздействию опасных факторов пожара в течении времени, необходимо для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, выполнен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325). ФЗ № 123 ч.3 ст.51, СП 5.13130.2009 п.13.15.3.).
3. Не произведена перезарядка либо замена огнетушителя расположенного, на первом этаже. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.407; СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п. 4.3.1.)
4. Не произведена перезарядка либо замена огнетушителя расположенного в гардеробной, на первом этаже. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.407; СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п. 4.3.1.).
5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; Статья 83, часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
6. На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.30).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 14.09.2021 г.

2) Протокола об административном правонарушении от 14.09.2021 г. № 16 и №17.

3) Акт проведения инструктажа и эвакуации

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы

Дегтярева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

(подпись)

Писаренко А.Н., старший инспектор ОНД и ПР (по Апанасенковскому муниципальному округу и Ипатовскому городскому округу) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 8 (86542) 5-85-01, e-mail: divnoe77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор Денисенко Н.И.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: