

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2» с. ДИВНОЕ
АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
356722 с. Дивное, ул. Советская, 197
Тел./факс (86555) 5-15-93/4-59-05
e-mail school2ap@yandex.ru
ОГРН 1022602622790, ИНН 2602004824
ОКПО 51988102
15.08.2022 года № 586

Заместителю начальника отдела
организации надзорных и
профилактических мероприятий
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю подполковнику
внутренней службы
Н.В. Дегтяревой

Уважаемая Наталья Владимировна!

В ответ на Ваше Предписание «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 14 сентября 2021 года № 12 сообщаем, что в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, системы автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которой истек (более 10 лет) до их замены в установленном порядке.	01.09.2022 года	Исполнено (протокол ООО «ГРАТ» № 158 от 01.07.2022 г., копия прилагается на 1 л.). Приложение 1.
2.	Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) в здании МБОУ СОШ № 2 выполнена не надежно к воздействию опасных факторов пожара в течении времени, необходимо для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.	01.09.2022 года	Письмо № 317 от 17.02.2022 г. (Копия прилагается на 1 л.). Приложение 2.
3.	Не произведена перезарядка либо замена огнетушителя расположенного, на первом этаже	01.09.2022 года	Исполнено. Приложение 3.
4.	Не произведена перезарядка либо замена огнетушителя расположенного в гардеробной на первом этаже	01.09.2022 года	Исполнено. Приложение 3.
5.	На объекте защиты отсутствует	01.09.2022 года	Исполнено Акт № 31,

исполнено 23.08.2022 г.
Шинин (АВ) 

	техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.		договор № 02 от 25.01.2008 год. (Копия прилагается 5 л.). Приложение 4.
6.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.09.2022 года	Исполнено. Закуплено СИЗ в установленном количестве, согласно требованиям. Приложение 5.

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 2» с. Дивное



Н.И. Денисенко